

## Proppning av handdukstork VVC

Om en helrenovering utförs av badrum eller WC ska handdukstorkar på VVC-systemet byggas bort helt och ersättas av ett elektriskt alternativ (om så önskas).

I dessa fall förespråkar vi Säker vattens anvisningar gällande proppning av VVC-ledning mot schakt så att problematiken byggs bort helt. Se exempelbild.

*"Handdukstorkar eller andra värmare ska inte anslutas till VVC-systemet. Outnyttjade ledningar på kallvatten-, varmvatten- eller VVC ska inte vara längre än 200 mm mätt från den vattenförande ledningen där de är inkopplade"*



Jag har tagit del av informationen och kommer följa detta:

Datum:

\_\_\_\_\_

Boende namn och lgh:nr (föreningens):

\_\_\_\_\_

Boende underskrift:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

Entreprenör, företag och namn

\_\_\_\_\_

Entreprenör underskrift:

\_\_\_\_\_